


FOR KUMMER GJELDER FØLGENDE

- 1.) Diameter større eller lik Ø1400
- 2.) Montering av kumramme og kumlokk utføres iht. VA/Miljøblad nr. 32
- 3.) Kum skal dreneres
- 4.) Det skal kun benyttes NS-godkjente kummer og deler.
- 5.) Ledning for pneumatikk samt kabler skal trekkes inn i kum
- 6.) Diameter og lokk må tilpasses ventiler på seksjonskummer.
- 7.) Fast ramme utenfor veg
- 8.) Kum skal være i betong
- 9.) Det skal benyttes kjøresterke lokk i veg/gangveg

Rev.	Endring - erstatning	Sign.	Dato
Typiske kummer Inspeksjonskum/Seksjonskum		Tegnet: SIPE	
		Godkjent: BHA	
		Saksbeh: AAHE	
		Dato: 01.10.2014	
		Målestokk: 1:25	
		Format: A3	
Normtegning		Tegn.nr. TK-A 08	Rev.
 TRONDHEIM KOMMUNE			